

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- FR.ПБ09.В.00147/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028046

Акционерное общество «ЖЕРФЛОР»
 Адрес (место нахождения): 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5
 ОГРН 1127746146835, Тел.: +7 (495) 785-23-71

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GERFLOR SAS
 Адрес (место нахождения): 50, cours de la Republique-69627 VILLEURBANNE, FRANCE
 ОГРН , Тел.: +33 472651000 Факс: +33 475506995

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
 Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из поливинилхлорида гетерогенные толщиной от 3,0 мм до 3,65 мм коллекции: TARALAY (TLAY) MASSIFS код ОК 005 (ОКП):
 COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) MATIERES COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) PREMIUM COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) код ОКПД2: 22.23.11
 IMPRESSION COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) IMPRESSION COMFORT (CFT) PLUS, TARALAY (TLAY) IMPRESSION CONTROL код ЕКПС:
 WOOD/DESIGN, TARALAY (TLAY) ELEMENT COMFORT (CFT), TARASAFE ULTRA COMFORT (CFT), TARASTEП, TARALAY (TLAY) код ТН ВЭД России:
 INITIAL COMFORT (CFT), TARADAL CONFORT (CFT), TARALAY (TLAY) Libertex. 3918 10 100 0

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):
 Класс пожарной опасности КМ2: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
 группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
 группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
 группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 934/ТР, 935/ТР от 18.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол испытаний № С-11/07-2020 от 17.08.2020 г. Испытательный центр ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Московская область, Люберецкий р-н, г. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН24). Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.FR.ФК51.Q00104 срок действия с 17.06.2020 г. по 16.06.2023 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (пер. № RA.RU.13ФК51).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2020 по 18.08.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Умрихина О.В.
 подпись

Умрихина О.В.
 инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Шолин Н.А.
 подпись

Шолин Н.А.
 инициалы, фамилия